

prot. n. **5437** del **16.04.2024**

rif. ent. Prot. n.5039 del 08.04.2024

all'ing. Angelo Monaco
Responsabile del Servizio Tecnico del comune di PIAGGINE
protocollo@pec.comune.piaggine.sa.it

OGGETTO: Richiesta nulla osta, ex art. 13 legge 394/91, e "sentito", ex comma 7 art. 5 dpr 357/97, Sistemazione e adeguamento delle strade rurali "Lanternina", "Chiova-Confuoci" e Strada rurale "S.Elia" - NULLA OSTA.

Si fa riferimento alla documentazione progettuale trasmessa con vs. nota prot. n. 1780 del 08.04.2024, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 5039 del medesimo giorno e relativa agli interventi indicati in oggetto.

Il progetto riguarda la sistemazione di alcuni tratti di strade esistenti:

la strada rurale Lanternina compresa in zona C2

la strada rurale Chiova-Confuoci, compresa in zona C1 e

la strada rurale S. Elia compresa in zona B1 e nella ZSC IT8050024 (Monte Cervati, Centaurino e Montagne di Laurino) e nella ZPS IT8050046 (monte Cervati e dintorni).

Gli interventi prevedono:

- lavori di pulizia e decespugliamento delle scarpate e delle cunette esistenti;
- disfacimento e scarificazione delle fondazioni stradali compreso il trasporto a rifiuto dei tratti ammalorati; - risagomatura delle carreggiate e opere di completamento, zanelle, segnaletica verticale, barriere di protezione e messa in sicurezza dei tratti ammalorati;
- rifacimento delle fondazioni stradali e della pavimentazione dei tratti ammalorati;
- alcune opere per il drenaggio acque superficiali: canalette in cls rivestite con pietrame;
- alcune opere di difesa del suolo attraverso tecniche di ingegneria naturalistica come definite dal Regolamento della Regione Campania quali gabbionate rinverdite, scogliere rinverdite e talee.

Tutti gli interventi rientrano nella definizione di Manutenzione (MA), ai sensi del comma 1 dell'art. 5 delle Norme di Attuazione del Piano, ammessi sia in zona C che in zona B1 del Piano e si limitano al sedime delle strade esistenti.

In conclusione, visto l'art. 13 della legge 394/91, il comma 3 dell'art. 8 e l'art. 18 delle Norme di Attuazione, si comunica il nostro nulla osta sugli interventi proposti a condizione che:

- non siano realizzati allargamenti delle sezioni stradali interessate dai lavori;
- non vengano previste pavimentazioni impermeabilizzanti lì dove non esistenti. Per le nuove pavimentazioni stradali sarà possibile utilizzare asfalto drenante che garantisca la presenza di vuoti residui all'interno della miscela tra il 16 e il 27 %
- non vengano effettuate piantumazioni se non con talee autoctone provenienti dai vivai locali.

Il presente provvedimento vale anche come "sentito", ai sensi del comma 7 art. 5 del DPR 357/97.

il responsabile di Area
arch. Ernesto Alfano



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via F. Palumbo - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) - Tel.+390974719911 - Fax.+3909747199217
www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it
C.F. 93007990653