

**E-DIS-22/03/2024-0324080**Alla **COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO**

Uffici preposti alla VInCA - Screening

protocollo@cmcalore.ite p.c. al **COMUNE DI ROCCADASPIDE**protocollo@pec.comune.roccadaspide.ite p.c. al **Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni**parco.cilentodianoalburni@pec.it

DIS/MCE/CAM/PGL/API

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it**Oggetto: EDIS72056985 da citare tale riferimento nell' oggetto o nel testo della risposta**

ATENA 10535525 "Lavori di posa di tronchi di linea elettrica MT/BT in cavo interrato/aereo, sostituzione di un sostegno MT esistente, posa di n.1 nuovo sostegno con sezionatore, posa di n.1 nuovo PTP e di n.1 nuovo armadio di sezionamento, a seguito della richiesta di allacciamento del cliente "AZIENDA AGRICOLA MIANO SABRINA" nel tenimento del Comune di Roccadaspide" (SA) VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE SCREENING INTEGRATIVA

Con riferimento al procedimento Vinca Screening, avviato al protocollo comunale n.3302 del 28.04.2023 per l' intervento in oggetto, concluso favorevolmente con Decreto Dirigenziale n. 1 del 24.08.2023 trasmesso ad e-distribuzione dal Comune di Roccadaspide con protocollo n. 16674, la società e-distribuzione S.p.A. - Area Regionale Campania - Unità PROGE/PLA - Via Galileo Ferraris 59, 81100 Napoli, rappresentata nella qualità di Responsabile dal Dott. Angelo Sorice

COMUNICA

a codesto Ente che per esigenze tecniche ed urbanistiche si è reso necessario effettuare una variante di progetto, per un tratto piccolo dello stesso.

La variante è ben illustrata nell' elaborato tecnico allegato alla presente (specificatamente nelle pagine 15, 19 e 20) e consiste:

nell' inserire un tratto di linea elettrica aerea a sostituzione di uno interrato (di circa 132 ml) sempre su Via Verna in corrispondenza dell' attraversamento del Vallone di Verna.

La linea aerea da realizzare è sicuramente di dimensioni esigue: l' altezza dei sostegni e max di 10,40 ml e la campata di circa 80 ml.

L' adozione di cavi aerei isolati, di tipo elicoidali rivestiti e isolati da una guaina in polietilene reticolato (XLPE), e di isolatori ai sostegni, garantisce sicurezza per il rischio di elettrocuzione dell' avifauna.

1/2

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001

Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: CONFIDENZIALE

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 05779711000 - R.E.A. 922436 - Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

In sintesi l' intervento verrà eseguito nel rispetto delle schede tecniche di mitigazione dell' impatto delle linee elettriche sull' avifauna di cui al Prontuario del Rischio di Elettrocuzione dell' Avifauna "Life Egyptian Vulture" realizzato con il contributo dello strumento finanziario LIFE dell' Unione Europea e con la partecipazione di e-distribuzione S.p.A.(in allegato).

L' area di Intervento rientra sempre all' interno dei siti Rete Natura 2000 identificati con i codici ZPS IT 8050053 "Monti Soprano, Viesole e Gole del Fiume Calore Salernitano" e ZSC IT 8050031 "Monte Soprano e Monte Viesole"

La società e-distribuzione S.p.A. pertanto

CHIEDE

a codesto Ente di voler attivare il procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale INTEGRATIVO riferito alla variante testé descritta.

Vi informiamo, inoltre, che il referente per e-distribuzione S.p.A. per la seguente pratica è il Sig.Paladino Giuseppe tel. 3295923693 giuseppe.paladino@e-distribuzione.com

ANGELO SORICE

Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.