



COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO
ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO - FELITTO - LAURINO -
MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO -
TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO
84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine tel. 0828/941000
ufficio.valutazioneincidenza@pec.cmcalore.it
protocollo@pec.cmcalore.it

Prot. **N° / 2378** del

- 9 APR. 2024

Ufficio valutazione di incidenza


*Al Comune di Roccadaspide
PEC*

OGGETTO: TRASMISSIONE STRALCIO VERBALE V.I. N° 2 DEL 09/04/2024- ISTANZA DELL' ENEL DISTRIBUZIONE - MIANO SABRINA- PROT. N. 2057 del 22/03/2024 - RICHIESTA V.I PRELIMINARE (SCREENING) PER VARIANTE TRACCIATO POSA IN OPERA DI TRONCHI LINEA ELETTRICA IN AGRO DEL COMUNE DI ROCCADASPIDE.

Si trasmette, in allegato, stralcio del verbale di cui all'oggetto e la relativa documentazione per l'adozione dell' atto finale dell'autorizzazione ad effettuare gli interventi in area ZSC e n area ZPS nel comune di Roccadaspide.

La su citata autorizzazione dovrà essere trasmessa per conoscenza, a questo Ente, in tempi brevi.

Distinti saluti


**Il Dirigente Responsabile dell'Ufficio V.I.
(Dott. Carrozza Aldo)**

COMUNE DI ROCCADASPIDE

VERIFICA, ISTRUTTORIA ED ESITO ISTANZA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA PRELIMINARE PRESENTATA ISTANZA DELL' ENEL DISTRIBUZIONE - MIANO SABRINA- PROT. N. 2057 del 22/03/2024 - RICHIESTA V.I PRELIMINARE (SCREENING) PER VARIANTE TRACCIATO POSA IN OPERA DI TRONCHI LINEA ELETTRICA IN AGRO DEL COMUNE DI ROCCADASPIDE.

La commissione passa all'esame della su indicata istanza.

VERIFICA DOCUMENTALE

LA COMMISSIONE

PREMESSO che con verbale n. 6 del 13/06/2023 ha già espresso parere favorevole di Valutazione di Incidenza preliminare relativamente alla realizzazione del "PROGETTO DI LAVORI DI POSA DI TRONCHI DI LINEA ELETTRICA MT/BT IN CAVO INTERRATO/AEREO, SOSTITUZIONE DI UN SOSTEGNO MT ESISTENTE, POSA DI N.1 NUOVO SOSTEGNO CON SEZIONATORE, POSA DI N.1 NUOVO PTP E DI N.1 NUOVO ARMADIO DI SEZIONAMENTO, A SEGUITO DELLA RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO DEL CLIENTE "AZIENDA AGRICOLA MIANO SABRINA" NEL TENIMENTO DEL COMUNE DI ROCCADASPIDE" (SA) - UT_2637692-.

VISTA la richiesta del parere di valutazione di incidenza (screening) integrativa presentata dall'e-distribuzione con la quale precisa e dichiara:

che per esigenze tecniche ed urbanistiche si è reso necessario effettuare una variante di progetto, per un tratto piccolo dello stesso;

che la variante consiste: nell'inserire un tratto di linea elettrica aerea a sostituzione di uno interrato (di circa 132 ml) sempre su Via Verna in corrispondenza dell'attraversamento del Vallone di Verna;

che la linea aerea da realizzare è di dimensioni esigue: l'altezza dei sostegni e max di 10,40 ml e la campata di circa 80 ml.;

che l'adozione di cavi aerei isolati, di tipo elicoidali rivestiti e isolati da una guaina in polietilene reticolato (XLPE) e di isolatori ai sostegni, garantisce sicurezza per il rischio di elettrocuzione dell'avifauna.

che l'intervento verrà eseguito nel rispetto delle schede tecniche di mitigazione dell'impatto delle linee elettriche sull'avifauna di cui al Prontuario del Rischio di Elettrocuzione dell'Avifauna "Life Egyptian Vulture" realizzato con il contributo dello strumento finanziario LIFE dell'Unione Europea e con la partecipazione di e-distribuzione S.p.A.;

che l'area di variazione dell'intervento rientra sempre all'interno dei siti Rete Natura 2000 identificati con i codici ZPS IT 8050053 "Monti Soprano, Vesole e Gole del Fiume Calore Salernitano" e ZSC IT 8050031 "Monte

ISTRUTTORIA LA COMMISSIONE

DÀ ATTO:

che la variazione dell'intervento non rientra nelle tipologie di cui agli allegati III e IV della parte seconda del D.Lgs n. 152/2006 e non è dovuta la verifica di assoggettabilità a VIA.

che la variazione dell'intervento non comporta modifiche sostanziali alla realizzazione dell'intervento di che trattasi;

STABILISCE che non sono necessari chiarimenti e/o integrazioni in relazione ai contenuti della documentazione tecnica allegata all'istanza;

**ESITO DELL'ISTRUTTORIA E PARERE
LA COMMISSIONE**

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, esprime parere favorevole di valutazione di incidenza preliminare (screening) in merito all'istanza di variazione dell'intervento presentata dall'Enel distribuzione, relativamente alla "VARIANTE TRACCIATO POSA IN OPERA DI TRONCHI LINEA ELETTRICA IN AGRO DEL COMUNE DI ROCCADASPIDE A SEGUITO DELLA RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO DEL CLIENTE "AZIENDA AGRICOLA MIANO SABRINA" NEL TENIMENTO DEL COMUNE DI ROCCADASPIDE", precisando:
che l'intervento deve essere eseguito nel rispetto delle schede tecniche di mitigazione dell'impatto delle linee elettriche sull'avifauna di cui al Prontuario del Rischio di Elettrocuzione dell'Avifauna "Life Egyptian Vulture" realizzato con il contributo dello strumento finanziario LIFE dell'Unione Europea e con la partecipazione di e-distribuzione S.p.A.;
che restano confermate tutte le prescrizioni già espresse nel verbale n. 6 del 13/06/2023.

del che è verbale, letto e sottoscritto

I COMMISSARI

Dott. Emidio Nicoletta

Dr. Di Lascio Enrico:

Dr.ssa Cataldo Roberta:

IL RESPONSABILE UFFICIO V.I.

Dr. Aldo Carrozza:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig.ra Gatto Maria Luisa: